



STAROSTWO POWIATOWE
Al. Piasta 32
77-400 ZŁOTÓW

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Dział Techniczny
tel. (61) 85-45-277
fax (61) 85-45-508

Starostwo Powiatowe w Złotowie
Al. Piasta 32
77-400 Złotów

W/ znak:
N/ znak: TDI.115-4100-214077/13

z dnia 29-10-2013
z dnia 21-11-2013

Warunki przyłączenia do sieci gazowej śr/c urządzeń i instalacji gazowych

Nr TDI.115-4100-214077/13

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29-10-2013 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02-07-2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U.2010.133.891 ze zm.), wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej obiektu podmiotu:

budynek szkoły

1. Miejsce dostarczania paliwa gazowego:
woj. wielkopolskie, gm. Jastrowie, m. Jastrowie, ul. Kieniewicza 35 dz. 2026/2
2. Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny grupy E (GZ-50) wg PN-C-04753:2011
3. Paliwo gazowe używane będzie:
a) do następujących celów: socjalno-grzewczych
b) do następujących odbiorników gazu:
Kocioł gazowy co i cw o mocy 90,00 [kW], szt. 1
4. Moc przyłączeniowa: 10,00 [m³n/h].
5. Miejsce podłączenia przyłączy, urządzeń i instalacji gazowych do sieci gazowej:
istniejący gazociąg, o ciśnieniu: średnim, średnicy: dn 63, materiał: PE
znajdujące się: Jastrowie, ul. Kieniewicza
o ciśnieniu nominalnym: Pn 350,00 [kPa]
6. Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową przyłącza i (lub) punktu dostarczania paliwa gazowego, służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie odbiorcy:

Przyłącze PE100 RC SDR11
Punkt red.-pom. Q=25 m³/h (G10)

średnica [mm]	Miara	jm
dn 32	85,00	m
	1,00	szt.

Na projektowanym przyłączy gazowym należy zamontować punkt redukcyjno - pomiarowy z reduktorem katowym o przepustowości nominalnej Q=25 m³/h z kurkiem głównym oraz gazomierzem miechowym G-10 umieszczonym w szafce gazowej

na zewnętrznej ścianie budynku. Szafka gazowa powinna posiadać zamek typu energetycznego. Reduktor dostarcza operator systemu dystrybucyjnego.

Na przyłączy dn 32 mm PE należy projektować zasuwę odcinającą.

7. Minimalne i maksymalne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu dostawy gazu
-przed kurkiem głównym: Pmin=150,00 [kPa] Pmax=400,00 [kPa]
8. Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru gazu:
a) gazomierz: Gazomierz miechowy G-10 * 1 szt.
b) miejsce usytuowania gazomierza:
Gazomierz umieszczony będzie w szafce na zewnętrznej ścianie budynku.
c) inne wymagania:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. M. Kuźprzaka 25, 01-774 Warszawa
Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS:
NIP 525-74-916-411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł
www.pogaz.pl

Za zgodność z oryginałem
dnia
mgr inż. Krzysztof Kozak
podpis

- urządzenie pomiarowe dostarcza operator systemu dystrybucyjnego.
 - wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych uzgodni z Rejonem Dystrybucji Gazu rozstaw króćców montowanego gazomierza.
9. Przyłącze gazowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z "Zasadami projektowania i budowy sieci gazowych" obowiązującymi w PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu. Instalacja gazowa winna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). Wykonanie instalacji może nastąpić na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą z dn. 7.07.94r. Prawo Budowlane (Dz.U.10.243.1623 j.t. wraz z późniejszymi zmianami).
10. Granica własności sieci gazowej należącej do PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu: kurek główny umieszczony w szafce gazowej
11. Projektowana opłata za przyłączenie wyniesie 7 064,00 zł +VAT.
Opłata za przyłączenie została wyznaczona zgodnie z Taryfą nr 5 WSG Sp. z o.o. na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych i usługi regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, na podstawie przewidywanego zakresu rzeczowego wykonania przyłączenia oraz mocy przyłączeniowej i jest ważna w okresie obowiązywania w/w taryfy.
12. Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3) a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.10.243.1623 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 7 ust 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t. z późn. zm.), wydajemy oświadczenie o zapewnieniu dostaw paliw gazowych na potrzeby projektu budowlanego, odnoszące się do obiektu zlokalizowanego zgodnie z pkt. 1 niniejszych warunków przyłączenia. Zapewnienie dostaw jest zagwarantowaniem technicznych możliwości dostarczania paliwa gazowego do wskazanej lokalizacji obiektu.
Warunki przyłączenia do sieci gazowej nie stanowią zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego.
13. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej należącej do PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu może nastąpić po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Podmiotem, a PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu. W/w umowa określi sposób finansowania i termin realizacji przyłączenia do sieci gazowej. Realizacja przyłączenia może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy od dnia podpisania umowy.
14. W celu zawarcia w/w umowy, Podmiot ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej wraz z wymaganymi załącznikami w Oddziale w Poznaniu - Rejon Dystrybucji Gazu Pila, al. Poznańska 20, Pila (tel. 67 212-46-42) lub w innej właściwej jednostce terenowej PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu.
Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem przedsiębiorstwa obrotu gazem.
15. Warunki przyłączenia są ważne przez okres jednego roku od dnia ich wydania.
16. Określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
17. Uwaga: Na ządanie Przedsiębiorstwa gazowniczego, niezbędne będzie ustanowienie na rzecz właściciela sieci gazowej oraz ujawnienie w księdze wieczystej nieruchomości, na której realizowane jest przyłączenie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnej służebności przesylu, związanej z posadowieniem i eksploatacją przyłącza gazu, w zakresie niezbędnym do realizacji przyłączenia. Koszty notarialne oraz opłatę sądową za wpis służebności przesylu do księgi wieczystej nieruchomości, na której realizowanie jest przyłączenie pokryje Przedsiębiorstwo gazownicze.
Służebność przesylu w szczególności winna zapewniać dostęp do sieci gazowej w celu wykonywania czynności związanych z jej remontem, eksploatacją i konserwacją.

Wnioskodawca(y):

Starostwo Powiatowe W Złotowie, al. Piasta 32, 77-400 Złotów


Załączniki:

- Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie

Do wiadomości:

- RDG Pila

Opracował(a): Jarosław Józwiak, tel.: (61) 8 545 269

KIEROWNIK
Dział Techniczny

Ewa Przedpełska