

Złotów, dnia 27.02.2015r.

Zamawiający:
Powiat Złotowski
al. Piasta 32
77-400 Złotów

ORO.272.1.1.2015

**Wszyscy Wykonawcy
zadający pytania
do ogłoszenia o zamówieniu
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego**

Dotyczy: Przekształcenie budynku B Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jastrowiu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJASNIENIAMI W SPRAWIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE W/W ZADANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: **Przekształcenie budynku B Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jastrowiu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**, złożono zapytania. Ich treść oraz wyjaśnienia przedstawiam poniżej.

Pytanie nr 1

Jakie parametry powinny charakteryzować wykładzinę z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź:

Parametry dla wykładziny z tworzywa sztucznego:

- klasa ścieralności T,
- palność BFL-S1,
- antypoślizgowość R10,
- warstwa ścieralna min. 0,65 mm,
- akustyka min. 8 decybeli,
- grubość min. 2,5 mm.


Pytanie nr 2

Czy może to być wykładzina o parametrze 13 decybeli i gr 2,6 mm?

Odpowiedź:

Wykładzina o parametrach, zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiedzi na pytanie nr 1.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Golawski