

Złotów, dnia 30.10.2020r.

ORO.272.8.1.2020

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: *Przebudowa budynku warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na salę gimnastyczną*, złożono zapytania. Ich treść oraz wyjaśnienia przedstawiam poniżej:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści, aby nawierzchnia sportowa była wykonana również z wykładziny typu linoleum o minimalnej grubości 4mm, homogenicznej, ścieralnej w całym swoim przekroju, posiadającej jeden certyfikat międzynarodowej federacji (IHF), wykonanej z naturalnych komponentów spełniająca poniższe parametry normy EN 14904:

- niepalność EN 13501-1 klasa Cfl –s1,
- tarcie poślizgowe EN 13036-4 – min 90,
- odbicie światła EN 2813 – max 30 %,
- odkształcenie EN 433 – $\leq 0,20$ mm,
- tłumienie dźwięków uderzeniowych EN ISO 10140 – min 6 dB,
- antystatyczna,
- odporna na działanie wysokich temperatur np. w wyniku tarcia,
- odporna na oleje mineralne lub smary według EN 423,
- odporna na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad,
- odporna na żar papierosowy według EN 1399.

Taką nawierzchnię podłogi sportowej można wykorzystywać w szerokim zakresie – od profesjonalnego sportu przez zajęcia rekreacyjne kończąc na imprezach masowych bez konieczności stosowania drogich wykładzin ochronnych w przypadku zastosowania wykładziny wielowarstwowej PVC lub syntetycznej.

Odpowiedź do pytania nr 1

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opisanej w pytaniu nawierzchni sportowej.

Z poważaniem

wz. STAROSTY ZŁOTOWSKIEGO


Małgorzata Samec
WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI