

**UZUPEŁNIENIE DO PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE ODWIERTÓW W CELU
WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI, DLA BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I
USTAWICZNEGO, W ZŁOTOWIE, PRZY UL. 8 MARCA 5, NA DZ. NRR 1222/22, OBRĘB 0093 ZŁOTÓW**

W nawiązaniu do powyższego dokumentu, zgodnie z zaleceniami Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, dla instalacji powyżej 30 kW mocy, zaleca się wykonanie badania TRT, umożliwiającego pomiar rzeczywistych wartości wydajności cieplnej gruntu, dla danej lokalizacji. Badanie to pozwoli na weryfikację, z większą dokładnością, założeń projektowych i zadecydowanie o ewentualnych modyfikacjach wielkości dolnego źródła ciepła.

Marcin Ambrozik
upr. geol. V-1911